

Váš dopis zn.: 2829/20/Rak  
Ze dne: 22. 9. 2020  
Naše značka: SPU 347028/2020  
Spisová zn.: SZ SPU 368316/2015

Vyřizuje: Bc. Karel Janeček  
Tel.: 724 614 054  
ID DS: z49per3  
E-mail: k.janecek@spucr.cz

Datum: 11. 11. 2020

IINKOS OSTRAVA, a.s.



Havlíčkovo nábreží 696/22  
701 52 Ostrava

## VYJÁDRĚNÍ KE STAVEBNÍ AKCI: „I/34 LIŠOV – VRANÍN“ – STANOVISKO K HOZ

Dopisem ze dne 22. 9. 2020 jste požádali naše oddělení o stanovisko k projektové dokumentaci, zejména k hlavnímu odvodňovacímu zařízení v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Silnice I/34 Lišov-Vranín vede přes katastrální území Jivno, Štěpánovice u Českých Budějovic, Lišov a Břilice, okres České Budějovice a Jindřichův Hradec. K žádosti jste předložili Průvodní zprávu, Přehlednou situaci stavby B.1.1, Koordinační situace B.2.1 a B.2.2 z projektové dokumentace pro stavební řízení výše uvedené stavby, vypracované zpracovatelským útvarem – společností „MM: I/34 Lišov“, vedoucí inženýr projektu –  Mott MacDonald CZ, č.a.0010679, obor ID00 – dopravní stavby, z roku 2019.

K věci výše uvedené Vám sdělujeme následující:

### a) Stanovisko Státního pozemkového úřadu (SPÚ), oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice, kontaktní osoba: Bc. Karel Janeček, tel.: 724 614 054

Sdělujeme Vám, že dle zaslaných koordinačních situací stavby se v části zájmové lokality **nachází** stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Jedná se o hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) ze stavby „**Lišov, odpad L3-3**“, ID majetku: 2070000199-11201000, rok stavby 1973, zatrubněné v délce 151 m. Tato stavba HOZ se nachází v k.ú. Lišov, na jižním okraji intravilánu obce, v blízkosti průmyslového areálu.

Na vyžádání nám byl dodatečně emailem dne 11. 11. 2020 zaslán výřez situace s umístěním HOZ. Obsahem uvedeného mailu je popis objektu SO 381:

*„Návrh stavebního objektu SO 381 Meliorace řešený v rámci projektu I/34 Lišov – Vranín vychází z dostupných podkladů o stávajících melioračních zařízeních v dotčené oblasti. V rámci tohoto je navržena také úprava a přeložky sběrných a svodných drénů u zmiňovaného HOZ v km 3,0. Jsou zde navrženy drény 04, 05, 06 a 07 (DN 150-200), které podchycují stávající podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“) dotčené stavbou komunikace a jsou svedeny přes šachtu Š04-1 do zmiňovaného HOZ.“*

*Součástí návrhu SO 381 je také drén 05. Tento předpokládá, že stávající POZ budou dotčeny stavbou komunikace. Dle upřesnění trasy HOZ je pravděpodobné, že tento drén asi nebude nutné realizovat.*

*Dle předloženého detailu je zřejmé, že zasláná trasa HOZ je vedena mimo navrženou stavbu komunikace. Osová vzdálenost od doprovodné komunikace je od 3,4 - 14,5 m. Vlastní HOZ tedy nebude stavbou dotčeno.*

*Je navrženo napojení upraveného drénu do šachty Š04-1. Návrh SO 381 vychází z v té době dostupných údajů o stávajících melioračních zařízeních v oblasti. Detailní návrh bude upraven až při vlastní stavbě na základě skutečně zjištěných údajů o uložení dotčených POZ a HOZ. V návrhu je zpracováno podchycení všech předpokládaných POZ.“*

Je navrženo umístit navrženou šachtu Š04-1, do které jsou napojeny nové drény 04, 06 a 07, na stávající trubní kanál HOZ („Lišov, odpad L3-3“). Tato šachta je navržena jako meliorační šachta DN 800 mm, betonová, ukončená zákrytovou půlenou deskou (viz. výkres Vzorový výkres – drenážní šachta, číslo přílohy: C3.81.8)

SPÚ jako vlastník dotčené stavby vodního díla HOZ (technické infrastruktury – stavby k vodohospodářským melioracím) s umístěním a realizací stavby „I/34 Lišov-Vranín“ souhlasí za těchto podmínek:

- souhlasíme s návrhem řešení SO381 Meliorace, který řeší napojení stávajícího POZ do šachty Š04-1, která bude zřízena na výše uvedeném HOZ
- do HOZ nebudou novými navrženými drény 04, 05, 06 a 07 vypouštěny jiné než drenážní vody, množství odváděných vod do HOZ nebude vyšší, nežli je stávající množství
- požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace – dokumentaci pro provádění stavby, pokud nebude tato projektová dokumentace pro provedení stavby zpracována, bude investorem před započítím vlastních stavebních prací předloženo řešení napojení na stavbu HOZ – kontrolní soutokovou šachtu, včetně výskového řešení
- při výstavbě šachty musí být dodržena niveleta stávajícího trubního kanálu HOZ
- případné další dotčení HOZ bude upraveno až při vlastní stavbě na základě skutečně zjištěných údajů o uložení dotčených POZ a HOZ
- při provádění prací na nové šachtě Š04-1 požadujeme postupovat tak, aby nedocházelo k úniku stavebních materiálů a sedimentů do HOZ a ani k jinému negativnímu stavebnímu narušení, případné škody na HOZ, které by vznikly při výstavbě, je zhotovitel (investor) povinen neprodleně na své náklady tyto škody odstranit a ohlásit toto našemu terénnímu pracovníkovi (Bc. Karlu Janečkovi – mobil 724 614 054)
- při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování protékající vody, poškozování a zanášení potrubí a objektů HOZ
- zahájení prací oznámit zástupci SPÚ, oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice, Bc. Karlu Janečkovi – mobil 724 614 054
- zástupce SPÚ, oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice, bude zván na kontrolní dny stavby týkající se vodohospodářských staveb a na závěrečnou kontrolní prohlídku
- SPÚ nebude přebírat žádné nově vybudované objekty do svého majetku či správy (šachta Š04-1 zůstane po výstavbě ve vlastnictví investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR)

**b) Stanovisko SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, pobočka České Budějovice, kontaktní osoba: Ing. Richard Bílek, tel.: 601 584 091**

Vyjádření SPÚ, jako správce stavbou „Silnice I/34 Lišov-Vranín“ dotčených pozemků v k.ú. Lišov a Štěpánovice u Českých Budějovic, bylo zasláno samostatně ve stanovisku k záměru stavby zn. SPU 284131/2018/Bí ze dne 13. 6. 2018

Toto vyjádření se vydává za SPÚ a slouží jako podklad pro vydání potřebných dokumentů ve stavebním řízení, a je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem



**Ing. Tomáš Purkrábek**  
Vedoucí oddělení VHS České Budějovice  
Státního pozemkového úřadu